

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»
ПИОНЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

238590 Калининградская область г. Пионерский, ул. Флотская 2, т/ф (8-40155) 2-10-07

Исх. № 95 от «02» декабря 2014 г.

Главному государственному санитарному врачу
по Зеленоградскому, Светлогорскому, Балтийскому районам
и Светлогорскому городскому округу
Гайфулину С.Р.

Уважаемый Станислав Романович!

Администрацией МБОУ ДОД ДЮСШ приняты следующие меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в соответствии с Вашем представлением № 61 от 13.11.2014 г.

В здании, расположенном по адресу ул. Рензаева д.34:

1. п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14: разбиты вентиляционные решетки вентиляционной системы в спортивном зале – замена решеток запланирована на 3 квартал 2015г.

В здании, расположенном по адресу ул. Рензаева д.26:

2. п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14:

- в зале силовых видов спорта потолок не имеет гладкой поверхности, с грубым нарушением целостности поверхности в нескольких местах – требуется капитальный ремонт потолка, изыскивается дополнительное финансирование. Поставлен в известность Отдел образования, культуры, спорта, здравоохранения и молодежной политике в лице начальника отдела.

- в залах борьбы и тренажерном покрытия полов в нескольких местах по периметру не доведены до плинтусов на расстояние до 10см – покрытия полов будут подведены под плинтуса в плановом косметическом ремонте в 3 квартале 2015г.

- в зале тяжелой атлетики имеются грубые сколы деревянных полов около тяжелоатлетических помостов – замена и устранение сколов деревянных полов, связанных со спецификой данного вида спорта, производится ежегодно в 3 квартале 2015г.

- в раздевалке настил пола имеет значительные неровности – устранение неровностей будут произведены в плановом косметическом ремонте в 3 квартале 2015г.

- межкомнатные двери старые с изношенными поверхностями – старые двери будут демонтированы в плановом косметическом ремонте в 3 квартале 2015г.

- в душевой комнате стены, потолки, полы нуждаются в ремонте, отсутствует герметизация подводки к бойлеру сетей водоснабжения и электричества – капитальный ремонт душевой заложен в бюджете на 2015 год.
- в помещениях для хранения уборочного инвентаря не устранены строительные дефекты оконного проема – будет произведен плановый косметический ремонт в 3 квартале 2015г.
- 3. п. 4.1., 4.3., СанПиН 2.4.4.3172-14: умывальная раковина в туалете не оборудована горячим водоснабжением – во время капитального ремонта душевой комнаты запланированного на 2015 год, предусмотрен перенос бойлера и подключение раковины к горячему водоснабжению.
- 4. п. 3.4. приложение 1 таблица 3 СанПиН 2.4.4.3172-14: в тренажерном зале не соответствует гигиеническим нормативам площадь зала для занятия детей на тренажерах, составляет 3 кв.м. на 1 человека (55 кв.м. – 18 тренажеров) при норме не ниже 4 кв.м. на человека – устранено.
- 5. п. 3.11. СанПиН 2.4.4.3172-14: не упорядочено хранение уборочного инвентаря, помещение для хранения уборочного инвентаря захламлено подсобными материалами – устранено.
- 6. п. 6.3., 6.7. СанПиН 2.4.4.3172-14: параметры микроклимата не соответствует гигиеническим нормативам: влажность воздуха в спортивных залах тяжелой атлетики, единоборств, силовых видов, тренажерном зале и мужской раздевалке составляет от 67,1 до 74,6 %, при гигиеническом нормативе 40-60 % - организовано проветривание помещений, ведутся мероприятия по выявлению особо эффективных методов по улучшению микроклимата.
- 7. п. 5.1. СанПиН 2.4.4.3172-14: уровень освещенности не соответствует гигиеническим нормативам: в помещении мужской раздевалки составляет 60 лк, при гигиеническом нормативе 150 лк – установлен дополнительный светильник и более мощные лампы.
- 8. п. 11.1. СанПиН 2.4.4.3172-14: не организован производственный контроль качества условий оздоровления детей, в т. ч. с лабораторными методами исследований и инструментальными замерами (вода водопроводная, микроклимат, освещенность) – средства на лабораторный контроль заложены в бюджет на 2015 год.
- 9. п. 1.8., 11.1. СанПиН 2.4.4.3172-14: допущены к обслуживанию детей без гигиенического обучения работники МБОУ ДОД ДЮСШ – при прохождении планового медосмотра сотрудников в декабре-январе 2014-15гг., так же будет пройдено гигиеническое обучение сотрудников.

С уважением,
Директор



Якимов А.В.