

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»
ПИОНЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

238590 Калининградская область г. Пионерский, ул. Флотская 2, т/ф (8-40155) 2-10-07

Исх. № 61 от «28» сентября 2015 г.

Главному государственному санитарному врачу
по Зеленоградскому, Светлогорскому, Балтийскому районам
и Светлогорскому городскому округу
Гайфулину С.Р.

В соответствии с распоряжением № 859 от 31.08.2015 г. о проведении внеплановой документальной проверки, предоставляем документы в соответствии с пунктом 11.

В здании, расположенном по адресу ул. Рензаева д.34:

1. п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14: разбиты вентиляционные решетки вентиляционной системы в спортивном зале – *не устранено, закупка решеток заложена в бюджет на 2016 год.*

В здании, расположенном по адресу ул. Рензаева д.26:

2. п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14:

- в зале силовых видов спорта потолок не имеет гладкой поверхности, с грубым нарушением целостности поверхности в нескольких местах – *требуется капитальный ремонт потолка, не устранено, нет финансирования.*

- в залах борьбы и тренажерном покрытиях полов в нескольких местах по периметру не доведены до плинтусов на расстояние до 10 см – *устранено (фотоматериалы прилагаются).*

- в зале тяжелой атлетики имеются грубые сколы деревянных полов около тяжелоатлетических помостов – *устранено (фотоматериалы прилагаются).*

- в раздевалке настил пола имеет значительные неровности – *устранено (фотоматериалы прилагаются).*

- межкомнатные двери старые с изношенными поверхностями – *устранено (двери демонтированы).*

- в душевой комнате стены, потолки, полы нуждаются в ремонте, отсутствует герметизация подводки к бойлеру сетей водоснабжения и электричества – *капитальный ремонт душевой был заложен в бюджете на 2016 год, нет финансирования.*

- в помещениях для хранения уборочного инвентаря не устранены строительные дефекты оконного проема – *устранено (фотоматериалы прилагаются)*.
3. п. 4.1., 4.3., СанПиН 2.4.4.3172-14: умывальная раковина в туалете не оборудована горячим водоснабжением – *не устранено, заложено в смету по капитальному ремонту душевой*.
4. п. 3.4. приложение 1 таблица 3 СанПиН 2.4.4.3172-14: в тренажерном зале не соответствует гигиеническим нормативам площадь зала для занятия детей на тренажерах, составляет 3 кв.м. на 1 человека (55 кв.м. – 18 тренажеров) при норме не ниже 4 кв.м. на человека – *устранено (фотоматериалы прилагаются)*.
5. п. 3.11. СанПиН 2.4.4.3172-14: не упорядочено хранение уборочного инвентаря, помещение для хранения уборочного инвентаря захламлено подсобными материалами – *устранено (фотоматериалы прилагаются)*.
6. п. 6.3., 6.7. СанПиН 2.4.4.3172-14: параметры микроклимата не соответствует гигиеническим нормативам: влажность воздуха в спортивных залах тяжелой атлетики, единоборств, силовых видов, тренажерном зале и мужской раздевалке составляет от 67,1 до 74,6 %, при гигиеническом нормативе 40-60 % - *организовано проветривание помещений, ведутся мероприятия по выявлению особо эффективных методов по улучшению микроклимата, средства на лабораторные исследования будут заложены в бюджет на 2016 г.*
7. п. 5.1. СанПиН 2.4.4.3172-14: уровень освещенности не соответствует гигиеническим нормативам: в помещении мужской раздевалки составляет 60 лк, при гигиеническом нормативе 150 лк – *установлен дополнительный светильник и более мощные лампы, средства на лабораторные исследования будут заложены в бюджет на 2016 г.*
8. п. 11.1. СанПиН 2.4.4.3172-14: не организован производственный контроль качества условий оздоровления детей, в т. ч. с лабораторными методами исследований и инструментальными замерами (вода водопроводная, микроклимат, освещенность) – *средства будут заложены на 2016г.*
9. п. 1.8., 11.1. СанПиН 2.4.4.3172-14: допущены к обслуживанию детей без гигиенического обучения работницы МБОУ ДОД ДЮСШ – *устранено (копии медицинских книжек прилагается)*.

Весь ремонт был проведен сотрудниками МБОУ ДОД ДЮСШ ПГО, просим Вас, продлить срок устранения нарушений.

С уважением,
Директор



Якимов А.В.